



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5113BP0468

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Compounds AG Barzloostrasse 1, CH-8330 Pfäffikon ZH
Vertreiber <i>distributor</i>	Compounds AG Barzloostrasse 1, CH-8330 Pfäffikon ZH
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel, Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungsleitungen und deren Bauteile
Modell <i>model</i>	SUNAFLEX E 9642
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor. 14/164/5113/02 vom 18.09.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.05.2002) DVGW VP 406-A 7 (01.12.2004)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

04.06.2019 / 14-0738-GNV

04.11.2014 R/e A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SUNAFLEX E 9642	Härteklasse: 70 Temperaturbereich: -15...+50 °C Typ: GBL	

#51101